



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.17.2.2019

Kościerzyna, dnia 06.05.2019r.

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. *Proszę o udostępnienie STWiORB. Zamieszczony na stronie nie zawiera żadnej treści.*

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego plik z zawartością STWiORB.

2. *Proszę o informację, czy drzwi EIS30 (D-W1 i D-W2) mają być przeszklone? Jeżeli tak, to proszę o podanie procentowego udziału przeszklenia oraz o podanie parametrów przeszklenia.*

Drzwi D-W1 i D-W2 wykonać jako przeszklone. W drzwiach D-W2 powierzchnia przeszklenia w zakresie 40-60% powierzchni drzwi. W drzwiach D-W1 zastosować przeszklenie o maksymalnej powierzchni dopuszczalnej ze względów konstrukcyjnych. Drzwi D-W1 do pomieszczenia 1.1 (sala konferencyjna na I piętrze) oraz drzwi D-W2 wykonać z przeszkleniem matowym (nieprzejrzystym). Drzwi D-W1 i D-W2 wykonać z jedną przewiązką poziomą. Okno O3 zastosować przeszklenie pełne bez przewiązki poziomej o maksymalnej powierzchni dopuszczalnej ze względów konstrukcyjnych.

3. *Proszę o informację, czy drzwi D-W3 i D-Z1 mają być przeszklone? Jeżeli tak, to proszę o podanie procentowego udziału przeszklenia oraz o podanie parametrów przeszklenia.*

Drzwi D-W3 nie ujmować w ofercie. Odpowiedzi udzielono w piśmie WIZP.271.17.1.2019 w pkt. 4. W drzwiach D-Z1 zastosować przeszklenie o maksymalnej powierzchni dopuszczalnej ze względów konstrukcyjnych. Drzwi D-Z1 wykonać z jedną przewiązką poziomą.