



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.17.3.2019

Kościerzyna, dnia 08.05.2019r.

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. Drzwi D-W1, D-W2, DZ1:

- należy wyposażyć w elektrozaczep (kontrola dostępu)?

Żadne drzwi nie będą wyposażone w elektrozaczepy (brak kontroli dostępu).

2. Drzwi D-Z1 są:

- drzwiami napowietrzającymi? Drzwiami ewakuacyjnymi?
- jaki osprzęt należy zamontować, aby spełnić te dwa warunki?

Drzwi D-Z1 są drzwiami ewakuacyjnymi. Należy je wyposażyć w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy, z czołem ze stali nierdzewnej, 2 wkładki patentowe, kolek antywyważeniowy, komplet klamek z szyldem, samozamykacz

3. Okno O-1 jest:

- witryną stałą?
- oknem napowietrzającym? Jeżeli tak to otwieranym na zewnątrz czy do wewnątrz?
- czy można wykonać, jako dwa okna uchylne o wymiarach 1200x1050mm?
- czy można je wykonać, jako aluminiowe?

Okno O1 jest czerpnią powietrza otwierającą się razem z klapą dymową. Okno otwiera się na zewnątrz. Okno należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. 1 okno o wymiarach 1200x2200 mm. Zamawiający dopuszcza wykonanie okna jako aluminiowe.

4. Prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących schodów zewnętrznych:

- grubości blach na stopniach, z jakiego materiału wykonać konstrukcję schodów.
- Prosimy również o zamieszczenie zwymiarowanego rysunku schodów.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego zaktualizowany rysunek A/9 (rzut parteru) oraz rysunek A/19 (szczegół schodów systemowych).