

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta: dostawa i montaż windy

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w ogólnej cenie ofertowej należy ująć awaryjne zasilanie windy umożliwiające jej zjazd na najniższą kondygnację i otwarcie drzwi kabiny w wypadku zaniku prądu w sieci energetycznej lub w wypadku awaryjnego wyłączenia prądu w budynku np. w trakcie pożaru.