

.....  
.....  
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta: dostawa i montaż windy

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. *Czy dopuszcza się za zgodą Autora projektu wykonanie szybu w technologii murowanej z wieńcami żelbetowymi?*  
**Zamawiający za zgodą Projektanta dopuszcza wykonanie szybu windowego murowanego z wieńcami żelbetowymi.**