



ZESTAWIENIE POW.			
NUMER	PRZYZNACZENIE	POSADZKA	POW. UŻYT.
4.1	pom. biurowe	TERAKOTA	23.38m²
4.2	pom. biurowe	TERAKOTA	23.77m²
4.3	pom. biurowe	TERAKOTA	11.46m²
4.4	pom. biurowe	TERAKOTA	11.65m²
4.5	pom. biurowe	TERAKOTA	23.47m²
4.6	pom. biurowe	TERAKOTA	11.59m²
4.7	pom. biurowe	TERAKOTA	11.46m²
4.8	pom. biurowe	TERAKOTA	14.78m²
4.9	pom. biurowe	TERAKOTA	14.93m²
4.10	wc	TERAKOTA	10.15m²

ZESTAWIENIE POW.			
NUMER	PRZYZNACZENIE	POSADZKA	POW. UŻYT.
4.11	wc	TERAKOTA	9.86m²
4.12	pom. sprzątaczk	TERAKOTA	8.44m²
4.13	pom. biurowe	TERAKOTA	15.13m²
4.14	wc	TERAKOTA	15.27m²
4.15	winda	TERAKOTA	2.72m²
4.16	klatka schodowa	TERAKOTA	23.29m²
4.17	pom. biurowe	TERAKOTA	31.07m²
4.18	pom. biurowe	TERAKOTA	7.51m²
4.19	kominacja	TERAKOTA	55.41m²
4.20	kominacja	TERAKOTA	5.58m²
	RAZEM		330.30m²

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1984 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904) - oryginal w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

- UWAGI:
- Przewody i rury instalacyjne układane w głównych etapach p1 perowozu i potozne zachowanie normatywne odległości od instalacji elektrycznoenergetycznych
  - Instalację oddymiania wykonali następującymi przewodami:
    - HTKSHI 32x0.8 P100 - linie przewodowe z instalacji wygładzającej potarowej
    - HTKSHI 32x0.8 P100 - linie przewodów oddymiania
    - HTKSHI 32x0.8 P100 - izolacja centrali i klapy oddymiania
  - Przewody zgodne z HDG/HTKSHI stosować certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatą techniczną producenta przewodów. Połączenia wykonali w punktach instalacyjnych do systemów potarowych.

		Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inż. Roman Kowalewski ul. Szpitalnego 1/10, 83-400 Kościerzyna tel. kom. (+48) 666-678-308 biuro@polanz-dom.pl www.polanz-dom.pl	
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA KOŚCERZYNA, MIASTO KOŚCERZYNA, OBRĘB 04, DZ. NR 70/19		
INWESTOR	URZĄD MIASTA KOŚCERZYNA		
PROJEKTANT	inż. ROMAN GŁOWACKI nr upr. POM/0003/PWOE/11		NAZWA RYSUNKU:  PLAN INSTALACJI ODDYMIAŃ - PIĘTRO IV
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. LUKASZ BUSKA nr upr. POM/0210/PWOE/10	SKALA:	DATA:
		1 : 100	28.05.2018
		<b>E / 5</b>	