

.....  
.....  
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Centrum Zarządzania Energią w Kościerzynie

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. *Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć dostawę i montaż jednego analizatora jakości energii elektrycznej dla każdego z obiektów (Licznik Główny Właściciela/Użytkownika obiektu)*

**Należy ująć dostawę i montaż jednego analizatora jakości energii elektrycznej dla każdego całego obiektu budowlanego (licznik Główny Właściciela/Użytkownika obiektu).**

2. *Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie robót wymaganych przez Zamawiającego w zakresie urządzeń/instalacji, które mają zostać zintegrowane z systemem CZE w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości. Opis w pkt. 1.5.4.1 PFU nie zawiera precyzyjnych wytycznych, co może spowodować, że oferty poszczególnych Wykonawców będą różnić się znacząco, co do ich zakresu i ceny Oferty.*

**Nie przewiduje się rozszerzenia w PFU wytycznych dla robót w Inkubatorze Przedsiębiorczości i opisu Inkubatora Przedsiębiorczości zawartego w pkt. 1.5.4. PFU. Każdy potencjalny oferent winien zaproponować jak najlepsze rozwiązanie dla tego obiektu, w celu realizacji zapisów zawartych w pkt 2.8.3., aby również zapewnić realizację zapisów pkt. 2.1. i 2.9. PFU.**