




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

SE.HK-30/4710/108/AP/2020

Kościerzyna, dnia 03.08.2020r.

R.S.



**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 120/HK/2020**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 59 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu **Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. , ul. A. Piechowskiego 36**, zaopatrującego w wodę **Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Kościerzynie**:

- sprawozdanie z badań nr 332452/20/GDY z dnia 27.07.2020r. próba wody pobrana w dniu 09.07.2020r. z kranu czerpalnego w restauracji Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu **Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36**, zaopatrującego w wodę **Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Kościerzynie**

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- jakość wody w analizowanej próbie w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz Burmistrza Miasta Kościerzyna.

z up. Dyrektora
Powiatowej Stacji
Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Kościerzynie

Katarzyna Duska

Otrzymują:

1. Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Kościerzyna
2. Sekcja HŻŻiPU w/m
3. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
4. a/a