



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 29.12.2020r.

SE.HK-30/4710/171/WJ/2020

**OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za rok 2020**



Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) oraz §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę w **Kościerzynie**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kościerzyna, Kościerzyna Stare Nadleśnictwo:**

- sprawozdanie z badań nr 13N/2020 z dnia 17.01.2020r. próba wody pobrana w dniu 14.01.2020r. z instalacji wodociągowej kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szkolna 1 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 38/W/20/MW i nr 38/W/20/FW z dnia 17.01.2020r. próba wody pobrana w dniu 14.01.2020r. z instalacji wodociągowej kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni w budynku oczyszczalni ścieków, ul. Markubowo w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 70699/20/GDY z dnia 26.02.2020r., próba wody pobrana w dniu 12.02.2020r. z kranu w kuchni w budynku weterynarii, ul. Przemysłowa 8 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 70692/20/GDY z dnia 25.02.2020r., próba wody pobrana w dniu 12.02.2020r. z kranu w stacji wodociągowej, hala pomp, ul. Jeziorna w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 157237/20/GDY z dnia 10.04.2020r., próba wody pobrana w dniu 31.03.2020r. z instalacji wewnętrznej, kran w AQUA centrum, ul. Hallera 2 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 171509/20/GDY z dnia 22.04.2020r., próba wody pobrana w dniu 08.04.2020r. z kranu w kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolna 1 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 171510/20/GDY z dnia 22.04.2020r., próba wody pobrana w dniu 08.04.2020r. w Stacji Wodociągowej przy ul. Jeziornej w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 241932/20/GDY z dnia 05.06.2020r., próba wody pobrana w dniu 25.05.2020r. w sklepie spożywczym przy ul. T. Kościuszki 34 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 258835/20/GDY z dnia 17.06.2020r., próba wody pobrana w dniu 02.06.2020r. w Stacji Wodociągowej przy ul. Jeziornej w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 258836/20/GDY z dnia 17.06.2020r., próba wody pobrana w dniu 02.06.2020r. z kranu w kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Mestwina II 3 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 571z/2020/LBŚ/20/GDY z dnia 16.07.2020r., próba wody pobrana w dniu 13.07.2020r. z kurka czerpalnego w pomieszczeniu socjalnym w Oczyszczalni Ścieków, ul. Markubowo w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 707z/2020/LBŚ z dnia 31.08.2020r., próba wody pobrana w dniu 18.08.2020r. z kurka czerpalnego na stacji wodociągowej w Kościerzynie ul. Jeziorna,
- sprawozdanie z badań nr 708z/2020/LBŚ z dnia 31.08.2020r., próba wody pobrana w dniu 18.08.2020r. z kurka czerpalnego w kuchni budynku Aqua Centrum w Kościerzynie ul. Hallera 2.
- sprawozdanie z badań nr 439703/20/GDY z dnia 17.09.2020r. próba wody pobrana w dniu 03.09.2020r. z instalacji wodociągowej kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szkolna 1 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 450598/20/GDY z dnia 13.09.2020r. próba wody pobrana w dniu 09.09.2020r. z instalacji wodociągowej kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szkolna 1 w Kościerzynie,

- sprawozdanie z badań nr 467812/20/GDY z dnia 21.09.2020r. próba wody pobrana w dniu 17.09.2020r. z instalacji wodociągowej kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szkolna 1 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 543781/20/GDY z dnia 02.11.2020r., próba wody pobrana w dniu 21.10.2020r. w sklepie spożywczym przy ul. T. Kościuszki 34 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 587929/20/GDY z dnia 25.11.2020r., próba wody pobrana w dniu 12.11.2020r. w łazience, kran przy zlewie w Budynku Weterynarii ul. Przemysłowa 8 w Kościerzynie,
- sprawozdanie z badań nr 647053/20/GDY z dnia 23.12.2020r., próba wody pobrana w dniu 09.12.2020r. z kranu w kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Mestwina II w Kościerzynie,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Kościerzynie** zaopatrującego w wodę miejscowości **Kościerzyna, Kościerzyna Stare Nadleśnictwo**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Woda z urządzenia wodnego poddawana była badaniu w ramach prowadzenia nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody.

W próbie wody pobranej w dniu 03.09.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie w 22° C po 72h > 300.
Powtórne badanie wody wykonane w dniu 09.09.2020r. nie potwierdziły w/w przekroczenia.

Jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Kościerzynie** zaopatrującego w wodę miejscowości **Kościerzyna, Kościerzyna Stare Nadleśnictwo**.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie

Grażyna Gręinke

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Kościerzyna

Do wiadomości:

1. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
2. a/a