




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE

SHK.9022.1.3.2024.BŻ

Kościerzyna, dnia 02.01.2024 r.



Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
„KOS – EKO” Sp. z o.o.
Ul. Strzelecka 30A
83-400 Kościerzyna

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
Miasta Kościerzyna Nr 3/HK/2024 za 2023 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia wodę w Kościerzynie, zaopatrującego wodę miejscowości Kościerzyna, Kościerzyna Stare Nadleśnictwo:

- sprawozdanie z badań nr. 13/W/23/FW z dnia 16.01.2023r. próba wody pobrana dnia 13.01.2023r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w kuchni Samorządowe Przedszkole nr. 7, ul. Szkolna 2, Kościerzyna
- sprawozdanie z badań nr 65N/2023/LBŚ z dnia 10.02.2023r. próba wody pobrana dnia 07.02.2023r z instalacji wewnętrznej, kurek czerpalny przy zlewie w kuchni Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie, ul. Mestwina II 3,
- sprawozdanie z badań nr 62z/2023/LBŚ z dnia 10.02.2023r próba wody pobrana dnia 07.02.2023r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w pomieszczeniu socjalnym Oczyszczalni Ścieków Markubowo 14B
- sprawozdanie z badań nr. 129/W/23/MW z dnia 20.03.2023r. próba wody pobrana dnia 17.03.2023r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy umywalce węzła sanitarnego, budynek Aqua Centrum, ul. Hallera 2, Kościerzyna
- sprawozdanie z badań nr 164/W/23/MW. z dnia 09.04.2023r, próba wody pobrana w dniu 06.04.2023r. z instalacji wewnętrznej, kurek czerpalny przy umywalce w kuchni Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie, ul. Mestwina II 3
- sprawozdanie z badań nr.165/W/23/MW z dnia 09.04.2023r. próba wody pobrana w dniu 06.04.2023r. z instalacji wewnętrznej, kurek czerpalny przy umywalce w sklepie spożywczym, ul. Kościuszki 34 w Kościerzynie
- sprawozdanie z badań nr. 249814/23/GDY z dnia 25.05.2023r. próba wody pobrana dnia 17.05.2023r z instalacji wodociągowej, budynek przedszkola nr. 7, ul. Szkolna 2 w Kościerzynie
- sprawozdanie z badań nr. 249813/23/GDY z dnia 01.06.2023r. próba wody pobrana w dniu 17.05.2023r. z instalacji wodociągowej, budynek weterynarii, ul. Przemysłowa 8 w Kościerzynie
- sprawozdanie z badań nr. 634A/521/23, 634N/521/23 oraz 634N/521/23 z dnia 20.06.2023r. próba wody pobrana dnia 12.06.2023r. z instalacji wodociągowej, przy umywalce węzła sanitarnego w budynku Aqua Centrum w Kościerzynie, ul. Hallera
- sprawozdanie z badań nr 536z/2023/LBŚ, 536z/1/2023/LBŚ z dnia 07.07.2023 r., próba wody pobrana dnia 04.07.2023r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w pomieszczeniu socjalnym Oczyszczalni Ścieków w Kościerzynie, ul. Markubowo 16B
- sprawozdanie z badań nr 249/N/2023/LBŚ, 249N/1/2023/LBŚ z dnia 07.07.2023 r. , próba wody pobrana dnia 04.07.2023 r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny w budynku weterynarii w Kościerzynie,

Przemysłowa 8

- sprawozdanie z badań nr 509/W/23/FW z dnia 08.09.2023 r., próba wody pobrana dnia 08.09.2023 r., z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w kuchni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościerzynie, ul. Mastwina II 3
- sprawozdanie z badań nr 509/W/23/FW z dnia 11.09.2023 r., próba wody pobrana dnia 08.09.2023 r., z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w kuchni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościerzynie, ul. Mastwina II 3
- sprawozdanie z badań nr 875z/2023/LBŚ z dnia 29.09.2023 r., próba wody pobrana dnia 26.09.2023 r., z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w kuchni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościerzynie, ul. Mastwina II 3
- sprawozdanie z badań nr 475N/2023/LBŚ, 475N/1/2023/LBŚ z dnia 06.10.2023 r., próba wody pobrana dnia 03.10.2023 r., z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w Sklepie Spożywczo - Przemysłowym w Kościerzynie, ul. Kościuszki 34
- sprawozdanie z badań nr 627736/23/GDY z dnia 30.11.2023 r., próba wody pobrana dnia 14.11.2023 r., z instalacji wodociągowej, budynek przedszkola nr 7, ul. Szkolna 2 w Kościerzynie
- sprawozdanie z badań nr 1139z/2023/LBŚ, 1139z/1/20023/LBŚ z dnia 08.12.2023 r., próba wody pobrana dnia 05.12.2023 r., z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy umywalce węzła sanitarnego budynek Aqua Centrum w Kościerzynie, ul. Hallera 2
- sprawozdanie z badań nr 1140z/2023/LBŚ, 1140z/1/2023/LBŚ, z instalacji wodociągowej, przy umywalce węzła sanitarnego w budynku weterynarii w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 8

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kościerzynie zaopatrującego w wodę miejscowości **Kościerzyna, Kościerzyna Stare Nadleśnictwo**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 08.09.2023 r., z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w kuchni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościerzynie, ul. Mastwina II 3, stwierdzono: ponadnormatywną zawartość w wodzie: liczby bakterii grupy coli/100ml w ilości 1jtk/100ml

Powtórne badanie wody nie potwierdziło ww przekroczenia.

Woda z urządzenia wodnego poddawana była badaniu w ramach prowadzenia nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody.

Jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kościerzynie zaopatrującego w wodę miejscowości **Kościerzyna, Kościerzyna Stare Nadleśnictwo**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie

Crażyna Greinke

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Kościerzyna (ePUAP)
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS – EKO”, ul. Strzelecka 30A, 83-400 Kościerzyna

Do wiadomości:

1. a/a