



Pan  
**Waldemar Baszanowski**  
Radny Rady Miasta Kościerzyna

W odpowiedzi na interpelację nr 21/24 złożoną dnia 30 października 2024 roku, na podstawie wyjaśnień Prezesa Zarządu KCS-R Sp. z o.o. AQUA CENTRUM, udzielam poniżej odpowiedzi. Uwagi rodziców dzieci, które uczestniczą w zajęciach pływania w grupach szkolnych, jak i indywidualnych, nie są zgłaszane bezpośrednio do Kaszubskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Spółka z o.o. pomimo kilku możliwości ku temu – recepcja na żądanie klienta udostępnia zeszyt skarg, wszelkie uwagi przyjmowane są również w sekretariacie spółki osobiście, mailowo i telefonicznie. Spółka nie otrzymała również licznych uwag odnośnie niskiej temperatury wody od instruktorów pływania ani od obsługi ratowniczej, która na co dzień pracuje na hali basenowej.

Zdarzają się pojedyncze głosy dotyczące chłodniejszej wody w nieckach basenowych, natomiast przez cały czas temperatura utrzymywana jest w zakresach przyjętych od początku funkcjonowania obiektu. Ewentualne uwagi mogą wynikać z incydentalnych przypadków, kiedy klienci otwierają drzwi prowadzące z hali basenowej na taras obiektu i pozostawiają je niedomknięte co, jeśli przez pewien czas pozostaje niezauważone przez obsługę, może prowadzić do wychłodzenia powietrza na hali oraz wody w nieckach. Na tymczasowe uczucie chłodu w okresie zimowym może mieć wpływ wlot chłodnego powietrza wydostającego się ze zjeżdżalni rurowej, częściowo znajdującej się na zewnątrz obiektu. Pozostają jeszcze indywidualne odczucia klientów – przy szybkim treningu odczucie temperatury wody jest zupełnie inne niż przy spokojnym, rekreacyjnym pływaniu.

Zakresy temperatury wody w nieckach basenowych Aqua Centrum przyjęte zostały na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które to z kolei opracowało je bazując na wytycznych FINA, czyli Światowej Federacji Pływackiej. Zgodnie z tymi założeniami temperatura wody w niecce sportowej powinna mieścić się w zakresie 27 C- 28°C, a w basenie rekreacyjnym w zakresie 30 C- 32°C. Warto wspomnieć, że FINA w wytycznych dla obiektów sportowych wyznacza temperaturę dla niecek sportowych w przedziale 25°C - 28°C.

Kadra zarządzająca Aqua Centrum dba o to, aby woda w niecce sportowej miała temperaturę pomiędzy 27°C a 27,5°C, a w niecce rekreacyjnej, często wykorzystywanej jako niecka do nauki pływania, utrzymywany był zakres temperatury pomiędzy 30°C a 30,5°C. Zakresy te mieszczą się w odpowiednich wytycznych.

Niecka sportowa połączona jest w jednym układzie z niecką pletwonurkową. Łącznie mieści ona 820 m<sup>3</sup> wody. Niecka rekreacyjna to z kolei 168 m<sup>3</sup> wody. Od strony technicznej podwyższenie temperatury w basenie sportowym o 0,5°C zajmuje około 24 godzin i prowadzi do znacznego zwiększenia zużycia ciepła systemowego. Podwyższenie temperatury w niecce rekreacyjnej o tą samą wartość to około 6 godzin podniesionej temperatury grzania. Taka zmiana temperatury wody wymusza



BURMISTRZ  
MIASTA  
KOŚCIERZYNA

również podwyższenie temperatury na hali basenowej, aby uniknąć parowania wody z niecki sportowej, co z kolei mogłoby przełożyć się na podniesienie wilgotności powietrza. Większa wilgotność powietrza natomiast może powodować uczucie duszności, co zdecydowanie obniża komfort korzystania z obiektu i może prowadzić do zasłabnięć czy omdleń części klientów.

Poza oczywistymi przesłankami ekonomicznymi – większe zużycie ciepła to większe rachunki dla spółki, które pokryć trzeba by albo podwyżkami cen biletów dla klientów, albo pozyskaniem dotacji od Właścicieli - pozostają jeszcze wspomniane wcześniej indywidualne odczucia klientów. Podniesienie temperatury wody w nieckach to dla jednych zwiększenie komfortu, dla innych to jego obniżenie.

Niemniej, jako współwłaściciel Spółki, wraz z drugim współwłaścicielem jakim jest Powiat Kościerski podejmiemy rozmowy z Zarządzającymi Kaszubskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Sp. z o.o. w temacie poruszonym w Pana interpelacji.

Z poważaniem  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*David Jereczek*

Do wiadomości:

Pan Tomasz Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

<i>Niniejsze pismo sporządzono w 2 egz.</i>	
<i>Pieczęć</i>	<i>Sławomir Szkobel</i> <i>Sekretarz Miasta</i> <i>Sporządził</i>